



|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Typ: Szczyt</p> <p>Wydajność chłodnicza: 2,2 kW<br/>Wydajność grzewcza: 2,4 kW<br/>Pobór mocy chl.: 0,028 kW<br/>Pobór mocy grz.: 0,03 kW<br/>Zasilanie: 230V/150Hz<br/>Poziom przepływ powietrza: 23-25 dB(A)<br/>7 biegów wentylatora<br/>Masa: 11,4 kg<br/>Wymiary (dł./szer.): 835/280/230mm</p> | <p>Typ: Szczyt</p> <p>Wydajność chłodnicza: 3,6 kW<br/>Wydajność grzewcza: 4,0 kW<br/>Pobór mocy chl.: 0,031 kW<br/>Pobór mocy grz.: 0,035 kW<br/>Zasilanie: 230V/150Hz<br/>Poziom przepływ powietrza: 23-26 dB(A)<br/>7 biegów wentylatora<br/>Masa: 11,4 kg<br/>Wymiary (dł./szer.): 860/315/232mm</p> | <p>Typ: Szczyt</p> <p>Wydajność chłodnicza: 8 kW<br/>Wydajność grzewcza: 9 kW<br/>Pobór mocy chl.: 0,055 kW<br/>Pobór mocy grz.: 0,055 kW<br/>Zasilanie: 230V/150Hz<br/>Poziom przepływ powietrza: 28-34 dB(A)<br/>7 biegów wentylatora<br/>Masa: 17 kg<br/>Wymiary (dł./szer.): 1194/343/282mm</p> |
|---|--|---|

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU |                                    |                      |   |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| Nr pom.                         | Nazwa pomieszczenia                | Wykończenie posadzki | Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ] |
| 2.1                             | KOMUNIKACJA                        | Glazura              | 18,86                                   |
| 2.2                             | KOMUNIKACJA                        | Glazura              | 34,34                                   |
| 2.3                             | POM. PORZĄDKOWE                    | Glazura              | 3,05                                    |
| 2.4                             | SZATNIA 4                          | Glazura              | 8,88                                    |
| 2.5                             | WĘZEL SANIT.                       | Glazura              | 9,74                                    |
| 2.6                             | SALA DYDAKTYCZNA 4                 | Panele               | 66,35                                   |
| 2.7                             | SALA DYDAKTYCZNA 5                 | Panele               | 66,35                                   |
| 2.8                             | WĘZEL SANIT.                       | Glazura              | 9,74                                    |
| 2.9                             | SZATNIA 5                          | Glazura              | 9,31                                    |
| 2.10                            | GABINET LOGOP.- PSYCH.             | Glazura              | 12,04                                   |
| 2.11                            | GABINET TERAPEUTYCZNY              | Panele               | 12,32                                   |
| 2.12                            | SEKRETARIAT                        | Panele               | 18,95                                   |
| 2.13                            | DYREKTOR                           | Panele               | 12,01                                   |
| 2.14                            | KSIĘGOWOŚĆ                         | Panele               | 12,01                                   |
| 2.15                            | MAGAZYN                            | Glazura              | 8,93                                    |
| 2.16                            | POM. SOCJALNE, POKÓJ NAUCZYCIELSKI | Glazura              | 25,62                                   |
| 2.17                            | ARCHIWUM                           | Glazura              | 2,26                                    |
| 2.18                            | SZATNIA                            | Glazura              | 10,26                                   |
| 2.19                            | LAZIENKA PERS.                     | Glazura              | 3,51                                    |
| 2.20                            | MAGAZYN                            | Glazura              | 5,48                                    |
| 2.21                            | WINDA GASTRONOMICZNA               | Glazura              | 1,50                                    |
| SUMA                            |                                    |                      | 353,59                                  |

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w razie niezgodności skontaktować się projektantem
  2. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej
  3. Rysunki rozpatrywać wraz z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi i architektury

- LEGENDA
- GAS — Przewody klimatyzacji
  - Skropliny
  - PS1, PS2 Pion skroplin
  - Jednostka wewnętrzna ścienna
  - Jednostka zewnętrzna-agregat

**BOKRA**

NAZWA OPRACOWANIA: **PROJEKT BUDOWLANY PRZEDSZKOLA WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁCE 198/6 W ŚLEMIEŃIU**

|              |  |         |                  |
|--------------|--|---------|------------------|
| INWESTOR:    | GMINA ŚLEMIEŃ<br>UL. KRANOWSKA 348<br>34-323 ŚLEMIEŃ | RYS. NR | S-15             |
| BRANŻA:      | SANITARNA  | SKALA   | 1:50             |
| TEMAT:       | KLIMATYZACJA RZUT PIĘTRA                             | DATA:   | VI 2021r.        |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Agnieszka Markowska                         | NR UP   | MAP/0636/PBS/16  |
| SPRAWDZIŁ:   | mgr inż. Tomasz Rybarski                             | NR UP   | SLK/0584/POSI/17 |