




W1




W2



Hn1, Hn2



W3



LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
1	2	3	4
1	Tuleja kołnierzowa wraz z kołnierzem do rur PE DN 100 mm PN16	11	kpl.
2	Trójnik kołnierzowy DN 100 mm np. nr kat. 0510 HAWLE lub równoważny	3	kpl.
3	Blok oporowy typi 1c wg BN-81/9192-05	13	kpl.
4	Zasuwa kołnierzowa krótka typu E2 DN 100 mm np. nr kat. 4000 E2 HAWLE lub równoważna Teleskopowa obudowa do zasuw typu E2 np. nr kat. 9500 E2 HAWLE lub równoważna Skrzynka żeliwna do zasuw np. nr kat. 1750 HAWLE lub równoważna Uniwersalna płyta podkładowa do skrzynek ulicznych np. nr kat. 3481 HAWLE lub równoważna	4	kpl.
5	Zwężka dwukołnierzowa DN 100 mm - DN 90 mm np. nr kat. 0540 HAWLE lub równoważna	3	kpl.
6	Zasuwa kołnierzowa krótka typu E2 DN 80 mm np. nr kat. 4000 E2 HAWLE lub równoważna Teleskopowa obudowa do zasuw typu E2 np. nr kat. 9500 E2 HAWLE lub równoważna Skrzynka żeliwna do zasuw np. nr kat. 1750 HAWLE lub równoważna Uniwersalna płyta podkładowa do skrzynek ulicznych np. nr kat. 3481 HAWLE lub równoważna	2	kpl.
7	Tuleja kołnierzowa wraz z kołnierzem do rur PE DN 80 mm PN16	6	kpl.
8	Łuk kołnierzowy ze stopką DN 80 mm np. nr kat. 0290 HAWLE lub równoważny	2	kpl.
9	Hydrant nadziemny DN 80 mm	2	kpl.
10	Kształtka montażowo-demontażowa DN 80 mm np. nr kat. 0400 HAWLE lub równoważna	1	kpl.
11	Trójnik kołnierzowy DN 80 mm np. nr kat. 0510 HAWLE lub równoważny	1	kpl.

PROJEKTOWANIE WOD-KAN JERZY OLEARCZYK

43-356 Kobiernice, Bujaków, ul. Podlesie 13

Temat Budowa pompowni wody przy Zespole Szkół w Ślemieniu oraz wodociągu i kanalizacji - rejon pomiędzy boiskiem w Ślemieniu, a ul. Modrzewiową w Ślemieniu		Branża Sanitarna
Tytuł rysunku Schematy montażowe węzłów wodociągowych		Faza P.W.
Inwestor Gmina Ślemień 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 148		Data 06.2017
Projektant mgr inż. Jerzy Olearczyk upr. nr SLK/3231/PWOS/10	Podpis	Skala -
Opracował mgr inż. Karol Kwak	Podpis	Nr rys. 9